BEF RB UTBYTES MOT NB ⌀ 1000
MED SANDFÅNG OCH GALLERBETÄCKNING
SAMT ANSLUTES TILL BEF LEDN VG=+14,6

ANLÄGGNINGAR INNANFÖR BEGRÄNSNINGSLINJE TILLHÖR HUVUDDEL 2

ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR TILLHÖR HUVUDDEL 1

VATTENMÄTARBRUNN

VATTENMÄTARBRUNN

VATTENMÄTARBRUNN

SERVISLEDNINGAR

PÅ STR 2-5, 2-7 (TILL TOMTGRÄNS)	SPILLVATTEN ⌀ 150 / BTG REGNVATTEN ⌀ 150 / BTG VATTEN ⌀ 40×5,8
TILL FRILIGGANDE OCH PARHUS	SPILLVATTEN ⌀ 110 / PVC REGNVATTEN ⌀ 110 / PVC VATTEN ⌀ 32×4,4 / PEL VID EN BYGGN, ⌀ 40×5,8 / PEL VID TVÅ BYGGN
TILL RADHUS	SPILLVATTEN ⌀ 160 / PVC REGNVATTEN ⌀ 160 / PVC VATTEN ⌀ 50×7,2 / PEL

1 ÖVRIGT ENL PLANRITNING

EXAKTA LÄGEN FÖR PLACERING AV BRUNNAR, LÄGEN FÖR LEDNINGAR UNDER PLATTA SAMT STUPRÖRSLEDNINGAR SE ANVISNINGSRITNINGAR 78064 – U1 o. U2.

TECKENFÖRKLARING

- FÖRESLAGEN DRÄN.LEDN.
- FÖRESLAGEN SPILLV. LEDN.
- REGNV. LEDN.
- VATTENLEDN.
- PRIMÄR VÄRMEKULVERT
- SEKUNDÄR VÄRMEKULVERT
- HÖGSTIGNINGSBRUNN ⌀ 1000/BTG ENL. 17.211
- INSPEKTIONSBRUNN ⌀ 400 / PVC ENL. 17.2112
- INSPEKTIONS BRUNN ⌀ 160 / PVC ENL 17.212
- INSPEKTIONSBRUNN ⌀ 110 PVC ENL. 17.212
- DRÄN VATTENBRUNN ⌀ 400 ENL. 17.413

HÄNVISNING

LEDNINGSPROFILER SE RITN 014719-4 tom-8
TYPSEKTIONER LEDNINGSGRAV SE RITN 014719-11

ARBETSRITNING

B		SPOLBRUNNAR	PH.	79.09.10
A		SERVISLEDNINGAR MM	J T	79-06-01
Reg	Ant	Ytegenskaper/ändringar	Sign	Datum

Allmänna Ingenjörsbyrån AB
Konsulterande ingenjörer och ekonomer

Ritad av	Kontrollerad av	Granskad av
BO	J T	J T

Giltigt datum och underskrift: STHLM 79.03.29

STG ARNÖ 1:3 (DELPLAN 7) NYKÖPING
MARKARBETEN FÖR GATOR, HUS OCH TOMT
VA-PLAN
SKALA 1:400

Arkivnr	Uppdragsnummer	Ritningsnummer	Rev
611	014 719	014719-3	B